

Folgende Unterlagen sind zur Ausstellung der abschließenden Bescheinigung gemäß LBO erforderlich:

zutreffend	Nr.	Brandschutzrelevante Leistungen	Errichtererklärung (mit Namen des vor Ort verantwortlichen Bauleiter)	Verwendbarkeitsnachweis AbZ / AbP (nur Deckblatt bzw. 1. Seite)	Übereinstimmungs- erklärung des Errichters	Sachverständigenprüfung nach TechPrüfVO	Funktionsnachweis durch Errichterfirma (Sachkundigenabnahme)
	A	Verantwortlicher Bauleiter / Architekt / Fachplaner oder Bauherren	Schriftliche Bestätigung, dass das Brandschutzkonzept / der Brandschutznachweis sowie die Auflagen aus dem Prüfbericht / den Prüfberichten vollständig umgesetzt wurden.				
	B	Fachplaner Elektro, Heizung / Sanitär	Schriftliche Bestätigung, dass die Planung nach der Leitungsanlagenrichtlinie (LAR) erfolgte.				
	C	Fachplaner Lüftung	Schriftliche Bestätigung, dass die Planung nach der Lüftungsanlagenrichtlinie (LüAR) erfolgte.				
	1	Feuerschutztüren (ggf. zzgl. FSE)	X	X	X	---	---
	2	Rauchschutztüren (ggf. zzgl. FSE)	X	X	X	---	---
	3	Feuerschutzschiebetor (zzgl. FSE)	X	X	X	---	---
	4	Feuerschutzvorhang (zzgl. FSE)	X	X	X	X Überwachungsstelle	---
	5	Rauchschutzvorhang (zzgl. FSE)	X	X	X	X Überwachungsstelle	---
	6	Förderanlagenabschluss (zzgl. FSE)	X	X	X	X Überwachungsstelle	---
	7	Feststellanlagen / Freilaufürschließer	X	X	X	---	X
	8	Brandschutzverglasung	X	X	X	---	---
	9	Allgemeine Elektroinstallation	Schriftliche Bestätigung, dass die Installation nach der Leitungsanlagenrichtlinie (LAR) erfolgte.				
	10	FW-Kennzeichen (Akku)	X	---	---		
	11	Sicherheitsbeleuchtung	X	---	---		
	12	Sicherheitsstromversorgung	X	---	---		
	13	Brandschotte Elektro	X	X	X	---	---
	14	BMA als Hausalarm, Kat.	X	---	---		
	15	Aufschaltungsnachweis	Nachweis der erfolgten Aufschaltung der BMA auf die Leitstelle der Feuerwehr bzw. des Landkreises				
	16	Alarmierungseinrichtung	X	---	---		
	17	HLS	Schriftliche Bestätigung, dass die Installation nach der Leitungs- u./o. Lüftungsanlagenrichtlinie (LAR/ LüAR) erfolgte.				
	18	Brandschutzklappen	X	X	X		
	19	Verkleidung Lüftungskanäle	X	X	X	---	---
	20	Brandschotte Heizung / Sanitär	X	X	X	---	---
	21	Bodeneinläufe	X	X	X	---	---
	22	Nachw. harte Bedachung	X			---	---
	23	Blitzschutzanlage	X	---	---	---	X
	24	NRA / Rauchabzug	X	---	---		
	25	Rohbau	X	---	---	---	---
	26	Trockenbau	X	X	X	---	---
	27	Brandschutzbeschichtung	X	X	X	---	---
	28	Bodenluken / Dachluke / Bodentreppen	X	X	X	---	---
	29	Treppen	X	X	X	---	---
	30	Doppelböden	X	X	X	---	---
	31	Selbsttätige Löschanlagen	X	---	---		
	32						
	33						
Organisatorischer Brandschutz							
	40	Löschwassernachweis	Schriftliche Bestätigung des zuständigen Versorgers oder der Gemeinde, dass die geforderte Löschwassermenge vonm³/h für die Dauer von 2 h zur Verfügung steht; alternativ Nachweis anderer Löschwasserbereitstellungen				
	41	Flucht- u. Rettungswegpläne	Schriftliche Bestätigung, dass die Flucht- und Rettungswegpläne im Objekt ausgehängen wurden (Flucht- und Rettungswegpläne nicht in Papierform übergeben)				
	42	Brandschutzordnung	Schriftliche Bestätigung des Betreibers, dass eine Brandschutzordnung vorliegt und die Mitarbeiter regelmäßig aktenkundig belehrt werden (BS-Ordnung nicht in Papierform übergeben)				
	43	BS-Beauftragter	Schriftliche Bestätigung des Betreibers, dass der geforderte Brandschutzbeauftragte bestellt und der zuständigen Behörde namentlich benannt wurde				
	44	Feuerwehrplan	Schriftliche Bestätigung der zuständigen Brandschutzdienststelle, dass der Feuerwehrplan in der abgestimmten Form übergeben wurde (Feuerwehrplan nicht in Papierform übergeben)				

